

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 3 písmeno d), § 25, hlava IV ustanovení § 60 až 62 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „**Zákon**“), s názvem

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov

nadlimitní režim

jednací řízení s uveřejněním

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Informace č. 4: Zadavatel upřesňuje Informaci č. 2, uvedenou ve Vysvětlení ZD č. 1, následovně: Vybudování nové kotelny je možné v místnostech 0.13 a 0.15, případně i v místnosti 0.12. Umístění kotelny do místnosti 0.10 (původní kotelná, nyní místnost s R/S) není možné, zadavatel tam do budoucna předpokládá vybudování šaten, dle předložené PD. Stávající komín, umístěný mezi místnostmi 0.10 a 0.11, je možné využít, stejně tak zadavatel předpokládá využití stávajících stoupaček v místnosti 0.10, resp. jejich propojení s novou kotelnou.

Informace č. 5: Zadavatel požaduje, aby uchazeči do svých nabídek zařadili realizaci nových podhledů v malém i velkém sálu Tělocvičny ZŠ Vohradského (budova SO-02).

Nové podhledy budou navrženy v intencích poskytnuté projektové dokumentace, tzn. budou obsahovat nová svítidla a v případě velkého sálu také teplovodní sálavé panely. Počty, typy svítidel i sálavých panelů a jejich rozmístění budou ponechány na uvážení každého uchazeče (nemusí se shodovat s PD), podmínkou je dodržení všech legislativních a normových požadavků (rovnoměrnost osvětlení apod.) a umístění všech prvků v rovině podhledu. Sálavé panely ve velkém sálu budou napojeny na teplovodní otopnou soustavu, s využitím původních otopných těles se neuvažuje.

Návrh osvětlení obou sálů bude doložen výpočty (výstupy z výpočetního programu).

Zadavatel předpokládá, že o návrhu řešení bude dále jednáno v rámci jednání s uchazeči. Není tak vyloučena úprava tohoto požadavku v další fázi.

Informace č. 6: Zadavatel doplňuje podklady k plynovým kotelnám o měření emisí (6x kotel v ZŠ Žižkova + kotelny MŠ), viz příloha tohoto Vysvětlení.

Informace č. 7: Zadavatel upřesňuje požadavky a informace týkající se veřejného osvětlení:

- Technické parametry svítidel (předpokládaná minimální úroveň):

- a. krytí IP66 ,
- b. mechanická odolnost IK09,
- c. parametry při 100 000 h L80B20 [=pokles svítivosti po 100 000 h provozu max o 20 % (na 80 %) a poruchovosti max. 20 %],
- d. měrný výkon min. 125 lm/W.

Uvedené parametry mohou být předmětem dalšího jednání.

- Přetřídění komunikací – zatřídění v generelu již neodpovídá současně platné normě, zadavatel předpokládá přetřídění hlavních komunikací (např. ME4b bude M4 apod.). Bližší informace budou sděleny v nejbližším možném termínu.
- Návrh výměny svítidel - pro účely nabídek budou vytvořeny a poskytnuty modelové situace komunikací, na které uchazeči navrhnou osvětlení (v případě, že v rámci svých nabídek budou navrhovat výměnu svítidel).
- V případě významné prodlevy při předložení výše uvedených podkladů zadavatel zvažuje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Bližší informace budou sděleny v nejbližším možném termínu.

Dne 25. září 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval

Ing. Jiří Mazáček

PORSENNA o.p.s.