

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 3 písmeno d), § 25, hlava IV ustanovení § 60 až 62 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „**Zákon**“), s názvem

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov

nadlimitní režim

jednací řízení s uveřejněním

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Informace č. 11: Zadavatele požaduje povinné zařazení opatření realizace podhledů ve velkém a malém sálu v SO-02 (Tělocvična), včetně realizace integrovaného osvětlení a v případě velkého sálu také včetně sálových panelů.

Zadavatel současně požaduje, aby osvětlení ve velkém sálu bylo navrženo na úroveň 500 lx, v malém sálu na úroveň 300 lx. Zároveň požaduje, aby každý ze systémů bylo možné regulovat plošným stmíváním.

Informace č. 12: Zadavatel požaduje povinné zařazení opatření výměny zdrojů tepla v SO-04 (ZŠ Žižkova) tak, že rekonstruována bude kotelna ve staré části budovy a nově bude sloužit pro vytápění celé budovy – soustava bude propojena se soustavou v nové části, kotelna v nové části bude zrušena.

Informace č. 13: Zadavatel v souladu s jednáním o předběžných nabídkách omezuje rozsah možné výměny svítidel na soustavě veřejného osvětlení, resp. stanovuje maximální možný rozsah výměny následujícím způsobem:

(v drtivé většině jde o lokality, kde jsou lampy umístěny na stožárech NN s vrchním vedením).

- **Království** – 137 svítidel (oproti předchozí verzi pasportu je zde o 3 svítidla více; upravený pasport tvoří přílohu k tomuto Vysvětlení)
- **RVO3:**
 - Jiráskova – 4 svítidla
 - Zeyerova – 10 svítidel
 - Koželužská – 2 svítidla
 - Mlýnská – 3 svítidla
 - Ostrovní – 2 svítidla
 - Ševčíkova – 1 svítidlo

- **RVO5:** všechny napojené lampy – 36 svítidel
- **RVO6:** všechny napojené lampy kromě areálu TS – 62 svítidel
- **RVO7:**
 - Na Příkopě – 7 svítidel
 - Budišínská – 5 svítidel
 - Dr. E. Beneše – 14 svítidla
 - Francouzská – 3 svítidla
 - Husova – 4 svítidla
 - Potoční – 2 svítidla
- **RVO8:**
 - Svojsíkova – 7 svítidel
- **RVO9:**
 - Rumburská – 9 svítidel (č. 583 – 586 a 1015 – 1019)
- **RVO10:** celkem 102 svítidel (č. 609 – 698, 706 – 711, 718 – 720, 723, 725 – 726)
- **Císařský** – 119 svítidel
- **Nové Hrabčcí** – 37 svítidel
- **Kunratice** – 20 svítidel
- **Rožany** – vše kromě cyklostezky – 82 lamp (oproti předchozí verzi pasportu je zde o 2 svítidla více)

Celkem je tedy možné vyměnit max. 668 svítidel. Výměnu jiných, než výše uvedených svítidel, není možné do nabídky zařadit.

Informace č. 14: Zadavatel požaduje splnění garantované životnosti u nově navržených svítidel VO i pro náhradní teploty chromatičnosti (např. 3 000 K), pokud taková situace při projektování nastane.

Informace č. 15: Zadavatel akceptuje úsporu ostatních provozních nákladů na veřejném osvětlení maximálně do výše 400 Kč/rok bez DPH na 1 měněné svítidlo.

Informace č. 16: Zadavatel požaduje nastavení finančního modelu, resp. splátkového kalendáře tak, aby roční spoluúčast města nepřesáhla 1.000.000 Kč/rok bez DPH. Spoluúčastí se rozumí rozdíl celkových nákladů (investice+úrok+EM) a garantované úspory.

Aktualizované či nově doplněné části zadávací dokumentace tvoří přílohu k tomuto Vysvětlení.

Dne 22. listopadu 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval

Ing. Jiří Mazáček

PORSENNA o.p.s.