

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka
Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – II. etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP

Ve Šluknově dne 29. 4. 2019

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje na základě dotazů z provedené prohlídky místa plnění vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

2.1 Dotaz č. 1

Soupis prací, konkrétně Příloha č. 2c – Podlahy, obsahuje kumulované položky. U položky č. 8 1.06 Dlažba s dodávkou dlažby a soklem 30 x 30 cm není patrný rozsah prací. Co je obsahem této položky?

3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uznává, že Příloha č. 2c je zjednodušená a obsahuje i kumulované položky. Konkrétně položka 8 obsahuje zbroušení a vyrovnaní stávajícího podkladu, likvidaci odstraněného materiálu, pokládku keramické dlažby dle výběru investora rozměru 30x30 do lepidla a osazení soklu do výšky v 8 cm. Uchazeč nacení tuto položku v takové výši, aby obsahovala všechny výše požadované práce.

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a Žp
IČO: 00261688	Podepsáno elektronicky