

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka
Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2020

Veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Veřejní zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	3.550.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	29. 01. 2020

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 11. 02. 2020

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

2.1 Dotaz č. 1

1. Komunikace č.003 – ulice Hradební – předmětná komunikace se nachází v památkové zóně města Šluknov – žádáme o doložení ohlášení stavby dle §14 odst.1, písmena c - kdy ohlášení udržovacích prací v památkové zóně je přímo vyžadováno zákonem č.13/1997 v platném znění. Dále žádáme o vyjádření dotčených orgánů, k těmto udržovacím pracím

2.2 Dotaz č. 2

2. Komunikace č.001 Království a č.004 – Knížecí u kašny – u předmětných komunikací se nejedná o udržovací práce, vzhledem k tomu, že dochází ke změně původní nivelety komunikace o více jak 10cm a mělo by být k těmto stavbám vydáno stavební povolení. Žádáme o doložení stavebního povolení včetně zpracované výkresové dokumentace. Z popisu prací není zřejmé, jak je uvažované odvodnění těchto komunikací a to vzhledem k proměnnému sklonu komunikace.

2.3 Dotaz č. 3

3. Komunikace č.002 MK Nové Hraběcí – ve výkazu výměr je uvedena položka úprava pláně se zhutněním, ale dle prohlídky na místě stavby je stávající komunikace s živičným povrchem, popis stavby neobsahuje informace o strhávání stávajícího povrchu až na plán komunikace. V případě požadavku stržení stávající komunikace na plán, není ve výkazu výměr uvažováno s odvozem stávajícího povrchu a jeho uložení na skládce. Pokud investor uvažuje s pokládkou živičného povrchu na stávající povrch neobsahuje výkaz výměr čištění vozovky před vlastní pokládkou a výkaz výměr neobsahuje spojovací postřik pro podkladní vrstvu. Dále žádáme o upřesnění sklonů předmětné komunikace, vzhledem k proměnnému sklonu stávající komunikace.

2.4 Dotaz č. 4

4. Výkaz výměr neobsahuje poplatky za zábor veřejného prostranství, žádáme o sdělení, jak budou tyto poplatky zhotoviteli účtovány, pokud bude žadatelem zhotovitel a zda-li mají být součástí cenové nabídky.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.6 Odpověď na dotaz č. 1

Udržovací práce byly doposud s orgánem státní památkové péče ústně projednány, potřebné povolení obdrží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy.

2.7 Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nesdílí názor tazatele, že se jedná o práce vyžadující stavební povolení, jelikož zvýšení nivelety komunikace nepřesáhne 10 cm oproti stávajícímu stavu (nová vrstva asfaltu činí 10 cm, štěrkový podklad do 150 mm je náhrada za odtěženou stávající nevyhovující vrstvu, celkové navýšení je tedy do 10 cm), nicméně rozsah prací bude projednán se speciálním stavebním úřadem a pokud bude konstatováno, že SSÚ bude k akci vydávat opatření, práce budou v případě těchto dvou lokalit zahájeny až po jeho vydání. Komunikace v lokalitě č. 1 bude odvodněna sklonem podélným a příčným do přilehlé louky. Detail sklonu bude řešen přímo při realizaci vyrovnávkou či dosypáním stávajícího podkladu. Odvodnění komunikace v lokalitě č. 4 se oproti stávajícímu stavu nemění – komunikace je odvodněna podélným sklonem, kdy voda stéká na prostranství u kašny, kde jsou umístěny uliční vpusti pro odvod dešťových vod a bude tomu tak po provedení opravy – tedy odvodnění podélným spádem.

2.8 Odpověď na dotaz č. 3

U této lokality je uvažováno s pokládkou jedné vrstvy AB přímo na stávající povrch (nebude se tedy realizovat podkladní vrstva, není tedy nutný dvojitý postřik). Položka čištění podkladu skutečně chybí, byla zaměněna za položku úpravy pláně se zhutněním. **Uchazeči tedy nacení čištění podkladu do této položky, případné nároky na vícepráce v této věci nebudou uznávány.** Komunikace bude odvodněna sklonem podélným a příčným do přilehlé louky. Detail odvodnění bude řešen přímo při realizaci vyrovnávkou stávajícího živého podkladu.

2.9 Odpověď na dotaz č. 4

Poplatky za zábor veřejného prostranství nebudou účtovány (zábor VP vyřídí zadavatel), zhotovitel si vyřídí u příslušného úřadu zvláštní užívání komunikací a uzavírku. Náklady s tím spojené zahrne do položky „Dopravní opatření po dobu prací“.

3 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky
IČO: 00261688	