

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 3

Veřejná zakázka
Cyklostezka Šluknov - Rožany

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	10.000.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	11. 03. 2020

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 25. 03. 2020

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

2.1 Dotaz č. 1

Prosíme o:

1) upřesnění druhu řeziva

SO_03: Odpočinková místa

009: Ostatní konstrukce a práce

položka č. 3 - Lavička bez opěradla 260 x 40 x 45 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo, - povrchová úprava shodná s přístřeškem -

položka č. 4 - Pult 200 x 70 cm konstrukce - kov, dřevo, - povrchová úprava shodná s přístřeškem

2) upřesnění druhu řeziva a bližší specifikaci mola viz níže

762: Konstrukce tesařské

položka č. 4 - Dřevěné molo 3 x 5,9 m se 2 lavicemi a stolem, výška 1m nad hladinou vč. kotvení a povrch. úpravy - dodávka + montáž - dílenská dokumentace dodavatele

3) bližší specifikaci, upřesnění svítidla viz níže

SO_05-A: Veřejné osvětlení - způsobilé náklady

položka č. 16 - Svítidlo dle výběru - horizont. nebo vertikální uchycení (v PZ/TZ: LED 24 W)VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.2 Odpověď na dotaz č. 1

- a) Řezivo bude z modřínu, ošetřené lazurou.
- b) Jedná se o kumulativní položku, která zahrnuje veškeré práce spojené s dodávkou a montáží dřevěného mola vč. sestavy lavice a stůl, která bude volně postavená na molu. Molo bude z dubového dřeva a bude umístěno na 12 dubových pilotech 150/150 mm

beraněných do dna. Sestava lavice a stůl bude z modřínu. V příloze vysvětlení přikládáme vzorové fotografie, jak by mělo molo a posezení vypadat. Konkrétní dílenskou dokumentaci připraví zhotovitel a investor ji odsouhlasí.

- c) V příloze vysvětlení přikládáme detailní požadavky na specifikaci požadovaného svítidla. Ve výkazu výměr uvedený příkon svítidla 24 W je jen orientační, zadavatel respektuje svítidla o průměrném příkonu (po celou dobu životnosti) nižším nebo rovným 34 W. Zásadní je, aby svítidlo vyhovělo při dané rozteči sloupů třídě osvětlenosti komunikace P5.

3 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
	Podepsáno elektronicky
IČO: 00261688	

Přílohy:

Vzorová fotografie mola

Vzorová fotografie dřevěného posezení umístěného na molu

Technická specifikace svítidla