

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Veřejná zakázka
Cyklostezka Šluknov - Rožany

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	10.000.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	11. 03. 2020

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 21. 04. 2020

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

2.1 Dotaz č. 1

Žádáme zadavatel o u přesnění zemní kotvy rampy – současně se domníváme, že tato není uvedena ve VV. Žádáme o doplnění položek do rozpočtu.

2.2 Odpověď na dotaz č. 1

V TZ k SO 04 se hovoří následující – „Pro minimalizaci přetížení nábrežní zdi a zachycení vodorovných sil od tlaku zeminy je stěna doplněna zemními kotvami zachycujícími vodorovnou složku zatížení od zemního tlaku. Kotvy jsou uvažovány lanové 4-pramencové po vzdálenosti max. 4 m. Vzdálenost kotev byla stanovena z uvažované silové horizontální rovnováhy.“

Vzhledem k délce opěrné zdi bude tak použito 10 ks těchto kotev. Cenu za kotvení zahrnou uchazeči do souhrnné položky č.

1.	SP	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30
----	----	-----------	-------------------------------------

3 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
IČO: 00261688	Podepsáno elektronicky