

## VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka

### Zasít'ování lokality pro Jihozápad – I. etapa

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	<b>13.000.000 Kč bez DPH</b>
Adresa profilu zadavatele	<a href="https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/">https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/</a>
Datum zahájení řízení	09. 08. 2021

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

**Město Šluknov**

se sídlem Náměstí Míru 1,  
40 777 Šluknov

**IČO: 00261688**

## 1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

## 2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Dle výkazu výměr je přebytečný výkopek odvážen do dvou kilometrů bez následujícího zpracování, zatímco dle technické zprávy má být uložen na skládku mimo staveniště – žádáme o vysvětlení co má být s přebytečnou zeminou provedeno.

Dotaz č. 2

Bude investor požadovat poplatky za zábory, když se stavba nachází na jeho území?

Dotaz č. 3

Stoky splaškové kanalizace jsou dle PD navrženy z potrubí KT DN300, chybí zde údaj o třídě pevnosti. Dle VV je třída pevnosti KT potrubí 240, ale zkrácené kusy jsou uvedeny v pevnosti 160.

S jakou třídou pevnosti máme v nabídce uvažovat?

## 3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 3.1 Odpověď na dotazy

Dotaz č. 1

Se zeminou bude nakládáno dle výkazu výměr – bude tedy odvezena (bez dalších úprav, pouze se složením na hromady) na deponii investora mimo staveniště do vzdálenosti dvou kilometrů, kde ji investor následně na své náklady použije k terénním úpravám.

Dotaz č. 2

Poplatky za zábory nebudou požadovány.

Dotaz č. 3

Použita bude pro všechny typy KT potrubí třída pevnosti 160.

#### 4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> <b>Město Šluknov</b> se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP  Podepsáno elektronicky
<b>IČO: 00261688</b>	