



- A - LED PÁSEK 5m
- B - LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ, SPMI1500KO3V2, HLINÍKOVÉ, OPÁL, 15W, IP43, 240mm
- C - LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ, SPMI700KO3V2, HLINÍKOVÉ, OPÁL, 8W, IP43, 130mm
- D - LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ, HVL2000, OPÁLOVÝ KRYT, DÉLKA 596mm, 18W, 1900lm, LED 840, IP20
- E - LED SVÍTIDLO VENKOVNÍ, NÁSTĚNNÉ, PALINA, GU 35W, PALINA, S POHYBOVÝM ČIDLEM, IP44
- N1 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, INFINITY II BW LED BASIC IP41, 1h, svítící při výpadku, 1W
- N2 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ AXP 6W
- STMÍVAČ LED OSVĚTLENÍ 5-200W
- RF TOUCH TW panel, pro 4 zóny, s regulací intenzity a teploty světla.
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 6
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A, s přepětovou ochranou
- RM1 - ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ 36M
- HOP - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.

PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1 a A2 PODLE ČSN EN 13501-1+A1.

V PROSTORU OBJEKTU JDE O VNĚJŠÍ VLIVY, KTERÉ NEZVYŠUJÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM.

VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.

KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.

OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO ŠLUKNOV	
ST.P.Č. 348/2, P.P.Č. 2069/3, 2069/6 A 2069/7 K.Ú. KRÁLOVSTVÍ			FORMÁT	A3
ŠLUKNOV - OBNOVA OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE NA HŘBITOVĚ V KRÁLOVSTVÍ			DATUM	SRPEN 2022
			STUPEŇ	SP
			ČÍSLO ZAK.	87/2022
DISPOZICE EL. INSTALACE V 1.N.P.			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK.
			1:50	E2