



F - LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, E27, IP44

⌚ - KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 1

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.  
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1 a A2 PODLE ČSN EN 13501-1+A1.  
V PROSTORU OBJEKTU JDE O VNĚJŠÍ VLIVY, KTERÉ NEZVYŠUJÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM.  
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.  
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.  
OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO ŠLUKNOV	
ST.P.Č. 348/2, P.P.Č. 2069/3, 2069/6 A 2069/7 K.Ú. KRÁLOVSTVÍ			FORMÁT	A3
ŠLUKNOV - OBNOVA OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE NA HŘBITOVĚ V KRÁLOVSTVÍ			DATUM	SRPEN 2022
			STUPEŇ	SP
			ČÍSLO ZAK.	87/2022
DISPOZICE EL. INSTALACE VE 2.N.P.			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝK. E3