



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Veřejná zakázka</b>
<b>Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově</b>

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

<b>Druh zadávacího řízení</b>	Zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh zakázky</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaná hodnota zakázky</b>	<b>12.180.000 Kč bez DPH</b>
<b>Adresa profilu zadavatele</b>	<a href="https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/">https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/</a>
<b>Datum zahájení řízení</b>	19. 05. 2023

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

**Město Šluknov**  
se sídlem nám. Míru 1,  
40 777 Šluknov

**IČO: 00261688**

Ve Šluknově dne 30. 05. 2023



## 1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

## 2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

### Dotaz č. 1

Dobrý den,

V souvislosti s přípravou nabídky na VZ „Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově“ si dovoluujeme zadavatele požádat o vysvětlení:

1) V rámci objektu Chodník Budišínská I. ETAPA je uvažováno s kácením stromů vč. odvozu. V rozpočtu však nejsou položky na likvidaci dřevního materiálu. Prosíme o vysvětlení.

2) Ve výkazu výměr 2a – chodník Budišínská I. ETAPA v 01b – SO 101 přímé doprovodné výdaje jsou položky č.2 a č. 3 Osazení a dodávka vrat a vrátek k oplocení vč. povrchové úpravy a také položky č. 4 a č. 5 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení. V PD však není blíže popsáno, jak bude naloženo s demontovanými vraty a vrátky, ani jaký rozměr mají mít nově dodaná vrata a vrátka. Prosíme o doplnění PD o bližší popis.

3) Ve výkazu výměr 2b- chodník Budišínská II. ETAPA - SO 101 přímé doprovodné výdaje jsou položky č. 4, 5 a č. 14, 15, které řeší osazení a dodávku vrat a vrátek k oplocení a rozebrání vrat a vrátek (stejně jako v I. etapě). Zde opět prosíme o bližší specifikaci.

4) Ve výkazu výměr 2b- chodník Budišínská II. ETAPA - SO 101 přímé doprovodné výdaje je položka č. 6 Montáž a dodávka oplocení z dílců rámových, na ocelové sloupky, výšky 1,2m vč.podezdívky a základu. V PD chybí zákres i popis oplocení. Prosíme o doplnění rozměru základu i podezdívky. Za vysvětlení předem děkujeme.

## 3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Odpověď na dotaz č. 1

Jelikož se jedná o stromy, které nejsou majetkem zadavatele, nýbrž SÚS Ústeckého kraje, bude dřevní hmota (položky na odvoz jsou v rozpočtu zahrnuty) odvezena na depo určené vlastníkem. Likvidace proto není součástí akce.

### Odpověď na dotaz č. 2

Demontovaná vrata a vrátka budou odvezena na likvidaci do výkupny kovového odpadu (uvažována provozovna ve Šluknově). Účastníci tak budou v položce demontáže počítat i s náklady na odvoz vrat a vrátek. V uvedeném úseku se nachází 4 vstupy/vjezdy na soukromé pozemky. Nová vrata/vrátka budou v následujících rozměrech:

- \* Vjezd/vstup na p. p. č. 2744 a 2749 vrata sv. šířka 3,0m, vrátka sv. šířka 1,0m. výška 1,2m
- \* Vjezd na p. p. č. 2741/2 vrata sv. šířka 4,0m. výška 1,2m
- \* Vjezd na p. p. č. 2733 vrata sv. šířka 3,5m. výška 1,2m
- \* Vjezd/vstup na p. p. č. 1131 vrata sv. šířka 4,6m, vrátka sv. šířka 1,0m. výška 1,2m



Všechna vrata budou v provedení posuvná, samonosná brána s manuálním posuvem. Rám z jáckelů 60x60x4mm, výplň tahokov. Osazeny na C profilu pro posuvné brány 70x70x4mm. Povrchová úprava bude žárový pozink. Součástí dodávky bude nezbytné příslušenství posuvné brány (dojezdová kapsa, nájezdové kolo, pojezdové vozíky, vodící rolna). Brána bude osazena na betonovém základu z prostého betonu C16/20 š. 0,4m, d. 1,5m, v. 1,0m. Branky budou v provedení otočné s otvíráním na plochu soukromé nemovitosti. Rám z jáckelů 60x60x4mm, výplň tahokov. Povrchová úprava bude žárový pozink. Součástí dodávky budou ocelové sloupky z jáckelů 80x80x4mm, osazené do betonových patek 0,4x0,4x0,6m z betonu C16/20. Dále ocelové panty regulovatelné 18mm, se závitovou vložkou. Brány i branky budou opatřeny vložkovým zámekem.

### Odpověď na dotaz č. 3

Demontovaná vrata a vrátka budou odvezena na likvidaci do výkupny kovového odpadu (uvažována provozovna ve Šluknově). Účastníci tak budou v položce demontáže počítat i s náklady na odvoz a likvidaci vrat a vrátek. V uvedeném úseku se nachází 1 vstup a 1 vjezd na soukromý pozemek

p.p.č. 115. Nová vrata a vrátka budou v následujících rozměrech:

- \* Vjezd vrata sv. šířka 3,0m, výška 1,2m
- \* Vstup vrátka sv. šířka 1,0m, výška 1,2m

Vrata i branky budou v provedení otočné s otvíráním na plochu p. p. č 115. Rám z jáckelů 60x60x4mm, výplň tahokov. Povrchová úprava bude žárový pozink. Součástí dodávky budou ocelové sloupky z jáckelů 80x80x4mm osazené do betonových patek 0,4x0,4x0,6m z betonu C16/20. Dále ocelové panty regulovatelné 18mm, se závitovou vložkou. Brána i branka budou opatřeny vložkovým zámekem.

### Odpověď na dotaz č. 4

Předmětné oplocení se týká úseků 11-16 a 21 – 23 dle charakteristických příčných řezů. Nové oplocení bude tvořeno betonovou podezdívkou (bet. Tvarovky např. KB block, š. 250mm, štípané s betonovou zálivkou a systémovou betonovou zákrytovou deskou). Výška cca 0,6m, cca 0,1m nad niveletu chodníku. Podezdívka bude spočívat na betonovém základovém pasu š. 0,4m, v. 0,8m z betonu C16/20. do podezdívky budou osazeny plotové sloupky - oc. trubka bezešvá 42,4x3,2mm po 2,5m. plotové výplně budou z rámu jáckel 20x20x2mm s drátěným, pletivem 50x50x2,5mm. Povrchová úprava bude žárový pozink. Výška oplocení nad podezdívkou bude 1,2m.

## 4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> <b>Město Šluknov</b> se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
<b>IČO: 00261688</b>	Podepsáno elektronicky