




PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTOVKOU
1:25




PODÉLNÝ ŘEZ MOSTOVKOU
1:50




PŮDORYS MOSTOVKY
1:50



PŮDORYS ÚLOŽNÝCH PRAHŮ
1:25



PODÉLNÝ ŘEZ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ OSOU MOSTU
1:25



BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ A SPÁDOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
DESKA NOSNÉ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR	C 30/37 - XC4, XD1, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3

VÝZTUŽ:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM
NOSNÍKY	S355 J2G3	ČTYRVRSTVÝ NÁTĚR DLE SKLADBY PKO
MATERIÁL ZÁBRADLÍ	S 235S	VIZ SKLADBA PKO

POZNÁMKA:
- VEŠKERÉ PLOCHY BETONU VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘÍZNÁNY VLOŽENÍM LIŠTY DO BEDNĚNÍ A PŘETĚSNĚNY DLE VL4-208.03
- VŠECHNY POHLEDOVÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOŠENY 15/15MM VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠTY DO BEDNĚNÍ PRO ZNÍŽENÍ RIZIKA URAŽENÍ HRANY
- BEDNĚNÍ SKRYTÝCH PLOCH BUDE PŘEDVEDENO Z HLADKÝCH VELKOPLOŠNÝCH BEDNÍČÍCH DESEK (KATEGORIE POVRCHU C DLE TKP 18)
- UPROSTŘED ROZPĚTÍ NADVÍŠENÍ NOSNÍKŮ O 70mm KVŮLI PRŮHYBŮM PŘI BETONÁŽI

Název akce : CYKLOSTEZKA ŠLUKNOV-FUKOV				
Investor: Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov				
Název části : DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Označení části : D		
Název oddílu : NOVÝ MOST PŘES SPRÉVU		Označení oddílu : D.1 SO 201		
 PROJEKTOVÁ KANCELAR Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532	Vypracoval	ING.J.VANER	zak. číslo	19-11-054
	Zodp. projektant	ING.J.VANER	datum	01/2020
	Techn. kontrola	ING.L.VANER	stupeň	DSP-PDPS
	Investor	MĚSTO ŠLUKNOV	měřítka	1:25, 1:50
	Příloha :	TVARY KONSTRUKCE	č. přílohy:	4