




- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3P/N/PE – 50Hz, 400V/230V
- OCHRANA Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 332000-4-41 ed.3 :
  - NORMÁLNÍ (ZÁKLADNÍ) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - DOPLŇENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, NEBO DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
- PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM : PRO VNITŘNÍ PROSTORY NORMÁLNÍ (viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- ELEKTROINSTALACE BUDE V AULE VE 3.NP REALIZOVÁNA VE SKRYTÉM PŘEVODNÍKU, KABELY BUDOU VEDENY V PŘÍCHÁCH POD OMÍTKOU.  
NA CHODBÁCH 3.NP A VE 4.NP BUDOU KABELY ULOŽENY DO PVC VKLÁDACÍCH LIŠŤ.  
PROSTUPY STROPY BUDOU PŘEVODNÍKY V PVC TRUBKÁCH.

 <p>Pavel ŠPRINGL projekty elektro</p>	<b>VYPRACOVAL:</b> Pavel ŠPRINGL	<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b> Ing. Arch. Jiří KŇÁKAL	<b>DATUM:</b> 10/2022
	<b>MÍSTO STAVBY:</b> Šluknov, kraj Ústecký		<b>FORMÁT:</b> 3x A4
	<b>STUPEŇ PD:</b> Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	<b>MĚŘITKO:</b> 1:75	
	<b>INVESTOR:</b> Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov	<b>Č.PŘÍLOHY:</b>	<b>PARÉ Č.:</b>
<b>NÁZEV AKCE:</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO PROSTORU AULY V OBJEKTU ZŠ J. VOHRADSKÉHO  D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ELEKTROINSTALACE, SLP			<div style="text-align: center; font-size: 2em;">12-E</div>
<b>NÁZEV PŘÍLOHY:</b> SILNOPROUDÉ ROZVODY – 4.NP	<b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b> PŠ-0222-DPS		

**Jižní** 1817/47  
**Česká Lípa** 470 01  
**IČO :** 483 02 023

**mobil :** +420 608252558  
**e-mail :** ps.projel@gmail.com