

Okna na sladovnu 2025 (západní průčelí objektu) – popis prací

Typ oken: dřevěná, truhlářský výrobek
Materiál rámu: dub, masiv
Profilace křídla: bez kulatých frézovaných rohů – pouze rovné zkosení profilu rámu i klapačky. Zaoblená bude pouze okapnice (lze i šikmé zkosení).

!!!Před výrobou bude předložen ke schválení vzorek profilu do rohu, rozvora i pantový návlek k odsouhlasení!!! Všechny okenní otvory budou před výrobou zaměřeny a zhotovitel odpovídá za celkový vizuální a shodný pohled vzhledu oken v omítnutém otvoru.



ukázka původní profilace okenního křídla

Povrch rámu a křídla: - impregnační základní nátěr
- venkovní olej / olejová lazura

Kování oken, panty:

Panty: byl repasován původní pant okna, jako zámečnický výrobek. Výška pantu 80 mm (vč. protikusu), průměr čepu 5 mm, ozdobná špice 30 mm. Panty jsou zasekávací.

Kování, rozvora: byla repasována původní klička s rozvorou pro zavírání okna. Klička je mosazná, vysoká 40 mm, šíře úchytu 62 mm, průměr příložky k rámu okna 25 mm. Rozvora je kovová, čtvercového průřezu o hraně 4 mm., mechanismus rozvory pro ovládání ozubených táhel o rozměru 88 × 27 × 6 mm, spodní kotvící plech pak 109 × 36 × 1 mm. Protikus v rámu okna bude ze stejného plechu. Klička je kotvena na pevný čep z mechanismu rozvory.



Panty a kování s rozvorou budou předloženy ke schválení před osazením do oken!

Kotvení rámu oken: před osazením a kotvením oken bude špaleta stavebně očištěna a provedena hrubá omítka (celá špaleta). Na rám bude osazena komprimovaná páska a vnější líc bude opatřen exteriérovou hydroizolační, paropropustnou páskou. Kotvení na turbošrouby.

Těsnění na křídlech oken: ANO – těsnící profil do drážky rámu, hnědá barva

Zasklení: izolační dvojsklo, U-hodnota 1,4, těsnící pásek v barvě rámu okna (světle hnědá). Sklo nebude dělené dle příčlíc, ale bude na rám křídla, vnitřní příčky budou nalepené. Sklo bude v rámu kotveno lištou, ne tmelem.

Venkovní parapet: v PD řešen jako betonový. ZMĚNA - Osazeny budou keramické ostře pálené tvarovky zakončené zaobleným rohem např. KLINKER, Parapetní deska 350x120x15 červená. Spárování v šedé barvě.



Vnitřní parapet: není řešen

Mříže: stávající. Bude provedeno ošetření:

- pískování mříže
- nátěr blokátor rzi - např. Hostagrund
- 2x základní nátěr pro kovářské prvky – např. SIDERiT BAS černá Estrogen
- 1x vrchní kovářskou barvou - černá, matná – např. SIDERiT EMA Estrogen

Přípravky na ošetření a nátěr mříží požaduje investor nacenit a použít od tohoto výrobce - s ohledem na již použité materiály ve městě Šluknov a jejich opravy a případné přetěry.

Okna vycházejí ze schválené a povolené PD stavby, jen se upravují dle tohoto zadání. Okna nebudou vyrobená z europrofilu, na křídlech oken nebude osazeno celoobvodové kování a křídla budou otevíravá, bez možnosti vyklápění na ventilačku. Součástí dodávky oken bude i překryvná lišta z dubového dřeva pro budoucí překrytí spáry styku okenního rámu a omítky. Lišta bude dubová, šíře 30 mm, tl. 10 mm se skosenými hranami po délce. Lišty budou nařezány pro osazení na osu lišty přes budoucí spáru, v rohách rámu na úhel 45°. Lišta bude mít shodnou povrchovou úpravu jako rámy a budou pouze dodány, tzn. bez osazení. V rámech všech oken bude provedena příprava na magnety (čidla otevření oken).

Zejména u spodních oken 1. NP bude nutné zednický upravit – dozdění a plentování. Celá špaleta okna bude omítnuta hrubou omítkou se zatočením, malta bude obsahovat vyšší podíl vápna. Některé otvory jsou zazděné – v prostoru mříže, zazdívka bude vybourána a řádně zednický začištěna. Pro instalaci oken v patře a úpravu otvorů a mříží si zhotovitel připočítá do zednických prací cenu za nutné lešení, které bude v rámci svého výkonu potřebovat, tzn. nebude účtováno samostatně.

Stavební suť bude vyvezena na skládku.

Rozměry a počet oken + členění křídel

1) 800 × 600, dvoukřídlé, otevíravé - 8 ks

2) 800 × 900, dvoukřídlé, otevíravé - 8 ks

