



LEGENDA KABELŮ

RP1	NOVÝ PŘÍVOD do ROZVADĚČE RP1 z RSM1
	1x CYKY-J 5x10
	1x CYKY-O 3x1,5 (ovl. HDO)
	NOVÉ VÝVODY z ROZVADĚČE RP1
	kabely ve skrytém uložení (pod omítkou, nad podhledem)
	1x CYKY-J 5x4 (RP.11 - rozvaděč PC učebny)
	7x CYKY-J 3x2,5 (X1 + X7 - zásuvkové okruhy)
	6x CYKY-J 3x2,5 (XP1 + XP6 - zásuvkové okruhy)
	2x CYKY-J 3x2,5 (XAP1, XAP2 - zásuvkové okruhy/práčky)
	1x CYKY-J 3x2,5 (X.Č. - čerpadlo /stávající/)
	1x CYKY-J 3x2,5 (X.O1 - ohřev TV)
	1x CYKY-J 3x2,5 (Es1. - osoušeče)
	2x CYKY-J 3x2,5 (Eo.1, Eo.2 - bojler)
	1x CYKY-J 3x1,5 (Ep - aut.splachování)
	1x CYKY-J 3x1,5 (Ehm - akustický majáček)
	1x CYKY-J 3x1,5 (E.ZS. /stávající/)

ŘJ	VÝVODY z ŘJ (INP) - odvětrání ČHÚC
	kabely ve skrytém uložení (pod omítkou)
	CXKH-V-O 3x6 (P1 + P4 - pohony)
	JE-H(SI)H 3x2x0,8 (PS1 + PS3 - poplachové spínače)
	JE-H(SI)H 2x2x0,8 (VS - ventilační spínač)
	JE-H(SI)H 2x2x0,8 (DS - dešťový senzor)
	JE-H(SI)H 1x2x0,8 (KS - koutový senzor)

RSM1	VÝVODY ze stávajícího ROZVADĚČE RSM1
	kabely ve skrytém uložení (pod omítkou)
	1x CYKY-5x10 (RP1)
	1x CYKY-5x10 (RP2)
	1x CYKY-J 3x1,5 (ŘJ)

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	STROP ÚPRAVA	S.V.mm
101	VSTUP, SCHODIŠTĚ	23.99	BEZ ÚPRAVY	3 150
102	UČEBNA	60.06	BEZ ÚPRAVY	3 150
103	HALA	20.11	BEZ ÚPRAVY	3 150
104	VSTUP DO 1PP	2.86	BEZ ÚPRAVY	3 150
105	HALA	88.29	BEZ ÚPRAVY	3 320
106	ŠATNA	31.42	BEZ ÚPRAVY	3 950
107	UČEBNA	64.99	BEZ ÚPRAVY	3 950
108	KABINET	19.37	BEZ ÚPRAVY	3 950
109	UČEBNA	60.06	BEZ ÚPRAVY	3 950
110	CHODBA	5.05	BEZ ÚPRAVY	3 950
111	PLYNOVÁ KOTELNA	18.53	BEZ ÚPRAVY	3 950
112	SKLAD ŠKOLNÍKA	11.68	BEZ ÚPRAVY	3 950
113	ŠKOLNÍK	26.79	BEZ ÚPRAVY	3 950
114	CHODBA	85.94	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
115	WC, SPRCHA OSSP	7.80	BEZ ÚPRAVY	2 700
116	UMÝVÁRNA ŽENY	2.04	BEZ ÚPRAVY	2 700
117	WC ŽENY	2.24	BEZ ÚPRAVY	2 700
118	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST ŠPP	2.75	BEZ ÚPRAVY	2 700
119	UMÝVÁRNA ŽÁČÍ ŠPP	1.71	BEZ ÚPRAVY	3 000
120	WC ŽÁČÍ ŠPP	1.71	BEZ ÚPRAVY	3 000
121	ŠPP ASISTENTI	14.70	BEZ ÚPRAVY	3 000
122	ŠPP HERNA	20.00	BEZ ÚPRAVY	3 000
123	ŠPP ODPOČÍVÁRNA	11.37	BEZ ÚPRAVY	3 000
124	UMÝVÁRNA DÍVKY	7.49	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
125	PŘEDSÍN WC DÍVKY	8.08	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
126	WC DÍVKY	1.22	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
127	WC DÍVKY	1.22	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
128	WC DÍVKY	1.22	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
129	WC DÍVKY	1.22	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
130	UMÝVÁRNA MUŽI	1.97	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
131	WC MUŽI	1.42	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
132	WC MUŽI	1.74	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
133	VÝTAH	2.80	TRAPÉZOVÝ PLECH	8 580
134	UMÝVÁRNA CHLAPCI	7.21	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
135	WC PISOÁRY CHLAPCI	8.01	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
136	WC CHLAPCI	1.22	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
137	WC CHLAPCI	1.22	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
138	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.42	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 850
139	CHODBA	91.00	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
140	SCHODIŠTĚ - POŽÁRNÍ ÚNIK	22.65	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	3 100
141	BÝVALÁ KOTELNA	6.46	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ	2 240
142	UČEBNA	40.44	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ AKUST.	3 100
143	UČEBNA	62.17	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ AKUST.	3 100
144	UČEBNA	61.80	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ AKUST.	3 100
145	UČEBNA	62.39	MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ KAZETOVÝ AKUST.	3 100
146	KABINET	19.72	BEZ ÚPRAVY	3 250

LEGENDA A POZNÁMKA k výkresu viz. PŠ-0225-DPS/18-E

Jižní
Česká Lípa
IČO :

1817/47
470 01
483 02 023

mobil : +420 608252558
e-mail : ps.projel@gmail.com

VYPRACOVAL:
Pavel ŠPRINGL

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Ing. arch. Jiří Kňákal

MÍSTO STAVBY: Šluknov, Žižkova 722

STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

OBJEDNATEL: Město Šluknov, nám. Míru, pošt. schránka 18 407 77 Šluknov

NÁZEV AKCE:
ŠLUKNOV
PD - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBJEKTU
ZŠ ŽIŽKOVA VE ŠLUKNOVĚ
D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)
D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD

NÁZEV PŘÍLOHY:
ELEKTROINSTALACE - 1.NP

DATUM: 03/2025

FORMÁT: 8x A4

MĚŘÍTKO: 1:100

OBJEKT:

DATUM REV.:

Č.PŘÍLOHY: PARÉ Č.:

15 - E

ČÍSLO ZAKÁZKY:
PŠ-0225-DPS