



LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
 XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
 XC 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku
 vypínač jednopólový řazení 1
 vypínač sériový řazení 5
 vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
 M odtahový ventilátor s doběhovým relé
 RS1 – hlavní rozvaděč objektu, PS – přípojková skříň, RE – elektroměrový rozvaděč
 snímač pohybu stropní/nástěnný pro osvětlení (krytí IP44)
 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku IP44

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – Svítidlo LINEA ROUND 3600/840 27W IP54
 Nástěnné svítidlo, min. IP44
 *ČERVENÁ barva prvku značí min krytí IP44!!!
 stropní svítidlo, přisazené

LEGENDA ZNAČEK – SLABOPROUD:

- autonomní hlásič kouře

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	CHODBA
1.02	KLUBOVNA
1.03	WC MUŽI, VČETNĚ PŘEDSINĚ
1.04	WC ŽENY, VČETNĚ PŘEDSINĚ
1.05	ŠATNA MUŽI
1.06	ŠATNA ŽENY
1.07	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB
1.08	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
	PLOCHA CELKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
 A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

ZAPNUTO

Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov
 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com

Vypracoval:	Mojmír Tobrman	BricsCAD V20
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248
Investor:	MĚSTO ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV	Stupeň: DSP
Akce:	REVITALIZACE VENKOVNÍCH ŠATEN NA MĚSTSKÉM STADIONU ŠLUKNOV NA ST.P.Č. 1590/4 A P.P.Č. 1590/1 V K.Ú. ŠLUKNOV	Datum: 12/2022
Místo:	ST.P.Č. 1950/4 A P.P.Č. 1590/1, K.Ú. ŠLUKNOV	Měřtko: 1:75
Část:	D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zak.č.: P22074
Název:	Elektroinstalace 1.NP	Výkres č.: D.1.4.4.3.01