


# PŪDORYS 1.NP



- 1 SPORÁK PLYNOVÝ  
4 hořáky PC-8G  
JM. VÝKON 18 kW  
SPOTŘEBA Z.P. 2,0 m3/h
- 2 SPORÁK PLYNOVÝ S EL. TROUBOU  
5 hořáků  
JM. PŘÍKON 20kW  
SPOTŘEBA Z.P. 2,3m3/h
- 3 STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL  
OD F.Y. VIESSMANN  
PAROMAT DUPLEX RN  
JM. VÝKON 190 kW  
SPOTŘEBA Z.P. 2,3m3/h
- 4 MEMBRÁNOVÝ UZÁVĚR PLYNU  
OD F.Y. ARMAGAS  
BAP - NT DN 50  
BEZ PROUDU UZÁVŘEN

=====	NOVÉ POTRUBÍ - NTL PLYNOVOD
=====	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - NTL PLYNOVOD
-----	NOVÉ POTRUBÍ - ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU
-----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2 405 02 DEČÍN 2 TEL. : 412 523 509, 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR MĚSTO ŠLUKNOV NÁM. MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV			DATUM 11. 2009	MĚŘITKO 1 : 100	STUPEŇ  DSP
AKCE DŮM KULTURY REVITALIZACE OBJEKTU Č. P. 321 V UL. T. G. MASARYKA VE ŠLUKNOVĚ			ZAK ČÍSLO P628/09	FORMÁT 3A4	PARÉ
PROFESE  F1.4 f. - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ			ČÍSLO VÝKRESU  P628 002 - 09		
NÁZEV  PŮDORYS 1.NP					