

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Výměna oken a dveří na čp. 685 ul. Jiráskova a čp. 1093 ul. Lužická, Šluknov“

Změny v zadávací dokumentaci:

Na základě prohlídky místa plnění bylo zadavatelem na doporučení přítomných uchazečů rozhodnuto o změnách v zadávací dokumentaci. Změny se týkají některých položek ve výpisu oken a sice:

Jiráskova 685

- 1) pol. č. 8 - balkonové dveře - bude použita standardní 4-polohová klička a zvenku madélko

Lužická 1093

- 1) pol. č. 5 – dveře budou plné bez ozdobných příček. Dveře budou členěny na výšku 2200 mm + 400 mm fixní nadsvětlík
- 2) pol. č. 6 – dveře budou plné bez ozdobných příček.
- 3) pol. č. 3 – okna, 4 ks budou se standardními kličkami, 8 ks bude s odnímatelnými kličkami. Změna členění – prostřední okno bude fixní, boční okna budou otevíravě sklopná.
- 4) Interierové parapety budou PVC, hl. 200 mm
- 5) Pol. č. 7,8,9,10 jsou na zkosených stranách obloženy SDK. Je tedy třeba počítat s náročnější demontáží a začištěním.

Ve Šluknově dne 12.4.2017

Ing. Petr Masopust
Vedoucí odboru správy majetku