



LEGENDA	
	ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU
	PEVNÉ KRUHOVÉ POTRUBÍ - BARVA DLE ÚČELU
	OHEBNÉ KRUHOVÉ POTRUBÍ - BARVA DLE ÚČELU
200	DIMENZE PEVNÉHO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
S-200	DIMENZE OHEBNÉ AL. HADICE SONOFLEX MI S TĚP. A HLUK. IZOLACÍ Z MIN. VATY 25 mm A PAROZÁBRANOU
	ODVOD VZDUCHU DISTRIBUČNÍM PRVKEM
	PŘÍVOD VZDUCHU DISTRIBUČNÍM PRVKEM ČI PŘIROZENĚ
	ODPADNÍ ODVÁDĚNÝ VZDUCH
100	MNOŽSTVÍ DOPRAVOVANÉHO VZDUCHU
	SVÍTIDLA

POPIS POZIC		
POZ.Č.	POPIS POLOŽKY	POČET
1.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ TD 500/160 SILENT 3V IP44, 310 m3/hod, 100 Pa (SO)	1
1.2	ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KO 100	2
1.3	ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KO 160	2
1.4	PŘETLAKOVÁ Klapka PER 160 W	1

POZNÁMKA
POKUD JSOU VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, V JEJÍ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NEBO VE VÝKREZECH VÝMĚR VÝJIMEČNĚ UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY, SLOUŽÍ TYTO POUZE K UPŘESNĚNÍ SPECIFIKACE TECHNICKÉHO A KVALITATIVNÍHO STANDARDU. MŮŽE BÝT POUŽITO I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODPOVÍDAJÍCÍCH ŘEŠENÍ, BUDE ŘEŠENO S INVESTOŘEM A PROJEKTANTEM.

ING. PETR BENEŠ - PROJEKTOVÉ PRÁCE, IČO: 120 74 161, tel.: 603 175 688 NOVÝ BOR, GEN. SVOBODY 791/II, e-mail: apis.benes@gmail.com		ATELIER PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB	
INVESTOR	MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov	PROJEKTANT	ING. PETR BENEŠ
MÍSTO STAVBY	Šluknov, ul. TGM 678	VYPRACOVAL	ING. PETR BENEŠ
PROJEKT:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV	STATUS DOK.	DSP
ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU A VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU		MĚŘÍTKO	1:50
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY V ULICI T.G. MASARYKA Č.P. 678		ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/003
ODDÍL		DATUM VYDÁNÍ	2017 - 02
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
DRUH DOK.: VZT - PŮDORYS 1.NP		VZ-1	