



LEGENDA KABELŮ

RP2.1

| |
|--|
| přívod do RP2.1 |
| náspojované stěnové kabely do RS (m.č. 1.10) |
| CYK 4Bx6, CYK 3x1,5 (ovl. sazby) |
| silnoproudé okruhy (pod omítkou, v podhledech) |
| CYK 3Cx2,5 – X1 (m.č.1.01) |
| CYK 3Cx2,5 – X2 (m.č.1.01) |
| CYK 3Cx2,5 – X3 (m.č.1.02) |
| CYK 3Cx2,5 – X4 (m.č.1.02) |
| CYK 3Cx2,5 – X5 (m.č.1.02) |
| CYK 3Cx2,5 – X6 (m.č.1.09) |
| CYK 3Cx2,5 – XDR (m.č.1.09 – RACK) |
| CY 6 zř – XDR (m.č.1.09) |
| CYK 3Cx2,5 – X7 (m.č.1.03) |
| CYK 3Cx2,5 – X8 (m.č.1.04) |
| CYK 3Cx2,5 – X9 (m.č.1.07, 1.10) |
| CYK 3Cx2,5 – EO.1 (m.č.1.06 – oheřev vody) |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI (PRACOVNÍ PROSTOR) | PLOCHA [m²] | PROSTOTY ČSN 332000-4-41ed.2 | OSVĚTLENÍ dle ČSN 12464-1 REF.ČÍSLO | INTENZITA/UGR |
|------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|-------------------|
| 1.01 | UČEBNA PŘÍRODOPISU | 65,22 | NORMÁLNÍ+ZÓNÝ | 5,36,1 / 5,36,4 | 300 / 500 lx / 19 |
| 1.02 | UČEBNA PŘÍRODOPISU - LABORATOŘ | 34,29 | NORMÁLNÍ+ZÓNÝ | 5,36,9 | 500 lx / 19 |
| 1.03 | ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVÍŠTĚ | 32,23 | NORMÁLNÍ+ZÓNÝ | 5,36,1 | 300 / 19 |
| 1.04 | ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVÍŠTĚ | 17,46 | NORMÁLNÍ+ZÓNÝ | 5,36,1 | 300 / 19 |
| 1.05 | CHODBA | 2,90 | NORMÁLNÍ | 5,36,17 | 100 lx / 25 |
| 1.06 | SPRCHA, WC OSSP | 7,50 | NORMÁLNÍ+ZÓNÝ | 5,2,4 | 200 lx / 25 |
| 1.07 | UMÝVÁRNA ŽÁCI ŠPP | 1,65 | NORMÁLNÍ+ZÓNÝ | 5,2,4 | 200 lx / 25 |
| 1.08 | WC ŽÁCI ŠPP | 1,65 | NORMÁLNÍ | 5,2,4 | 200 lx / 25 |
| 1.09 | KABINET PŘÍRODOPISU | 14,88 | NORMÁLNÍ | 5,36,20 | 300 lx / 19 |
| 1.10 | CHODBA | 11,99 | NORMÁLNÍ | 5,36,17 | 100 lx / 25 |

LEGENDA A POZNÁMKA viz. VÝKRES 07-E

| | |
|---|--|
| Pavel ŠPRINGL projekty elektro | |
| jižní ul. Česká Lípa 1817 470 01 483 02 023 | |
| mobil : +420 608252558 e-mail : ps-projel@volny.cz | |
| VYPRACOVAL: Pavel ŠPRINGL | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jiří Kňákal |
| MÍSTO STAVBY: Šluknov, kraj Ústecký | |
| STUPEŇ PD: Pro územní souhlas a ohlášení stavebních úprav | |
| INVESTOR: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | |
| NÁZEV AKCE: | |
| ZŠ J. VOHRADSKÉHO – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU A VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY V ULICI T.G. MASARYKA č.p. 678 D.14. Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika | |
| NÁZEV PŘÍLOHY: | ČÍSLO, ZAKÁZKY: |
| SILNOPROUDÉ ROZVODY – 1.NP | PŠ-0317-DSP |