






POZNÁMKA
POKUD JSOU VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, V JEJÍ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NEBO VE VÝKAZECH VÝMĚR VÝJIMEČNĚ UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY, SLOUŽÍ TYTO POUZE K UPŘESNĚNÍ SPECIFIKACE TECHNICKÉHO A KVALITATIVNÍHO STANDARDU. MŮŽE BÝT POUŽITO I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ, BUDE ŘEŠENO S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

OTOPNÁ SOUSTAVA			VÝPOČTOVÉ PODMÍNKY
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVÍŠTĚ	TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY	70/55°C	 $t_e = -14^{\circ}\text{C}$ $\eta_{so} = 2,5$
	PRŮTOK	50 l/h	

LEGENDA	
	ROZVODY ÚT Z MĚDĚNÝCH TRUBEK SPOJOVANÝCH PÁJENÍM
	STÁVAJÍCÍ ROZVODY ÚT
	NOVÉ ZAŘÍZENÍ ÚT
	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ ÚT
CNK-6040K	OTOPNÉ TĚLESO S OBLÝMI ROHY S BOČNÍM PŘIPOJENÍM COSMONOVA KOMFORT
Eclipse/15/7	TERMOSTATICKÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM REGULÁTOREM PRŮTOKU / DIMENZE / NASTAVENÍ
Regulux/15/4	REGULAČNÍ UZAVÍRETELNÉ ŠROUBENÍ S PAMĚTÍ NASTAVENÍ / DIMENZE / NASTAVENÍ
VK15	PLNICÍ A VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15

ING. PETR BENEŠ - PROJEKTOVÉ PRÁCE, IČO: 120 74 161, tel.: 603 175 688 NOVÝ BOR, GEN. SVOBODY 791/II, e-mail: apis.benes@gmail.com		 ATELIER PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB	
INVESTOR	MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, pošt. schránka 18, 407 77 Šluknov	PROJEKTANT	ING. PETR BENEŠ
MÍSTO STAVBY	Šluknov, ul. TGM 678	VYPRACOVAL	ING. PETR BENEŠ
PROJEKT:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV	STATUS DOK.	DSP
	ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU A VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU	MĚŘÍTKO	1:50
	SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY V ULICI T.G. MASARYKA Č.P. 678	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/003
ODDÍL	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	DATUM VYDÁNÍ	2017 - 02
DRUH DOK.:	ÚT - PŮDORYS 1.NP	ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
			UT-1