


### POZNÁMKA:

- NÁPĚTOVA SOUSTAVA: 3/N/PE – 50Hz, 400V/ 230V/ TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 332000-4-41 ed.2 :
  - NORMÁLNÍ (ZAKLADNÍ) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - DOPLNĚNA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, DOPLNJUCÍM POSPOJENÍM

 Povodí Střední Prahy, s.r.o. Přehled státního archivu		NAZEV AKCE: ZŠ J. VOHRADSKÉHO – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU A VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY V ULICI T.G. MASARYKA č.p. 678		DATUM: 02/2017	
NAZEV PŘÍLOHY: ROZVADEČ RP2.1		ČÍSLO ZAKÁZKY: PŠ-0317-DSP		ČÍSLO VÝKRESU: 08-E/1list 2	
				STUPEŇ PO: DSP	