

LEGENDA

**RP2.1**

NOVÝ ROZVADĚČ PRO NAPAĚENÍ OKRUHŮ REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI OBJEKTU plastová (oceloplechová) rozvodnice v provedení zapuštěném, 72 modulů

**RS**

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ (m.č. 1.10) – PŘÍVODNÍ KABEL POUŽIT PRO NAPOJENÍ NOVÉHO PŘÍVODU DO RP2.1

**RP2**

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE (bez úprav)

**HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA OKRUHŮ ELEKTROINSTALACE VEDENÁ V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH V PODHLEDU**

**KABELY NAPAĚENÍ SVĚTLNÝCH OKRUHŮ A PŘÍVODY K ROZVADĚČŮM (dimenze viz. tabulky kabelů)**

**KABELY OKRUHŮ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ CYKY O PRŮŘEZU VODIČŮ 1,5 mm**

**KABELY ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ CYKY O PRŮŘEZU VODIČŮ 2,5**

**SPÍNAČ**

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ V PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉM, 230V/10A, řazení 1, IP20 (kompleť přístroj v elektroinstalční krabici pod omítku s krycím rámečkem)

**SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ**

SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ V PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉM, 230V/10A, řazení 5, IP20

**STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ**

STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ V PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉM, 230V/10A, řazení 6, IP20

**JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ**

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ V PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉM, 230V/10A, řazení 1, IP44

**JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA**

JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA V PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉM 230V/16A

**POTRUBNÍ VENTILÁTOR**

POTRUBNÍ VENTILÁTOR TD–500/160 SILENT 3V, 230V/59W

**JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ**

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, 230V/10A, řazení 1, IP20 + MULTIFUNKČNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ, 230V/10A (CS3–4M)

**ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ**

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ OKCEV 125 l (pod stropem), 230V/2200W, IP44

**DVOUPÓLOVÝ SPÍNAČ**

DVOUPÓLOVÝ SPÍNAČ V PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉM, 230V/16A, řazení 2, IP44 (pro EO.1)

**DATOVÝ ROZVADĚČ**

DATOVÝ ROZVADĚČ (nástenné skříň RACK 12U 600x600x400) PRO TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

**KABELY STRUKTUROVANÉ KABELAŽE**

KABELY STRUKTUROVANÉ KABELAŽE (PC,TEL.), UTP cat.5 v PVC TRUBKÁCH

**DVOUZÁSUVKA PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ**

DVOUZÁSUVKA PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ 2xRJ45, cat.–5

LEGENDA SVĚTIDEL

**A1/-**

Ineierérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, elektronický předřadník 53W/4800lm, Ra 80K, IP20, optický systém kategorie C2 z matného hliníku

**A2/-**

Ineierérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, EP 39W/3900lm, Ra 80K, IP20, optický systém kategorie C2 z matného hliníku

**A3/-**

Ineierérové LED vestavné mřížkové svítidlo do podhledu 600x600, opálový difuzor, EP 28W/3100lm, Ra 80K, IP20, optický systém kategorie C2 z matného hliníku

**B/-**

Asymetrické LED závěsné svítidlo s osymetrickým reflektorem (osvětlení tabule), EP 36W/3633lm, Ra 80K, IP20, bílé lakovaný reflektor s vysokou odrazností (RAL 9016)

**C\_-**

Ineierérové LED přisazené kruhové svítidlo, opálový PMMA kryt, EP, 28W/2200lm, Ra 80K, IP40

**D\_-**

Ineierérové LED přisazené kruhové svítidlo, opálový PMMA kryt, EP, 28W/2338lm, Ra 80K, IP44

**En**


Nouzové LED vestavné svítidlo, symetrická charakteristika, nouzový provoz, 1 hod., 3W, 250lm, autotest

**EN**

Nouzové LED nástěnné svítidlo s piktoqramem, nouzový provoz, 1 hod., 2,5W, IP40, autotest

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE ~ 50Hz, 400V/230V, TN–C–S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 332000–4–41 ed.2 :
  - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADPROUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI
  - DOPLNĚNA PROUDOVÝMI CHRANIČI, DOPLNJUCIM POSPOJENÍM
- PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM : NORMÁLNÍ (viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- HLAVNÍ PŘÍVOD DO ROZVADĚČE RP2.1 JE PROVEDEN Z MÍSTA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V m.č. 1.10., KTERÁ BUDE ZRUŠEN A DEMONTOVÁN. NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD BUDE NAPOJEN NOVÝ KABEL PRO RP2.1 (nospojkování bude provedeno ve svorkách v krabici – pod omítkou).
- ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU, VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH, PODHLEDECH A VE STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH.
- DLE ČSN EN 1838 JE NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ŘEŠENO JAKO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST A PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ
- TECHNOLOGICKOU ČÁST PRO SLABOPRODÉ ROZVODY ZAJIŠŤUJE INVESTOR SAMOSTATNĚ. TATO PD ŘEŠÍ POUZE KABELOVÉ ROZVODY A OSAZENÍ INSTALAČNÍCH PRVKŮ.
- NAPOJENÍ STRUKTUROVANÉ KABELAŽE BUDE PROVEDENO ZE STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE VE 2.NP (4x kabel UTP cat.5).
- KABELOVÉ ROZVODY PRO DATOVOU SÍŤ PC BUDOU PROVEDENY HVĚZDICOVÝM ZPŮSOBEM Z ROZVADĚČE SLABOPROUDÝCH KOMUNIKACÍ VŽDY DO KAŽDÉHO PŘÍSTROJE SAMOSTATNĚ.
- KABELY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ PRO TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ BUDOU VEDENY V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH, PODHLEDECH A VE STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH.

	
<b>VYPRACOVAL:</b> Pavel ŠPRINGL	
<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b> Ing. arch. Jiří Kňákal	
<b>MÍSTO STAVBY:</b> Šluknov, kraj Ústecký	
<b>STUPEŇ PD:</b> Pro územní souhlas a ohlášení stavebních úprav	
<b>INVESTOR:</b> Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov	
<b>NÁZEV AKCE:</b>	
ZŠ J. VOHRADSKÉHO – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU A VYBUDOVÁNÍ BEZBARÉROVÉHO PŘÍSTUPU	
SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY V ULICI T.G. MASARYKA č.p. 678	
D.1.4. Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika	
D.1.4. Technika prostředí staveb – Elektronické komunikace	
<b>NÁZEV PŘÍLOHY:</b>	
<b>LEGENDA A POZNÁMKA</b>	
<b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>	
<b>PŠ-0317-DSP</b>	