

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Veřejná zakázka
Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	7.600.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	19. 10. 2022

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem nám. Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 22. 11. 2022

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Ve Šluknově dne 22.11.2022

1.1 Výsledek rozhodnutí zadavatele

Zadavatel

vylučuje

níže uvedeného účastníka z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění**“, a to v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona

Číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo	IČO
2	BARDZÁK s. r. o.	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí	28745001

1.2 Odůvodnění

Dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46.

Zadavatel konstatuje, že prostudoval elektronickou nabídku účastníka podanou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 08. 11. 2022 v 13:22:51 hodin a shledal, že nabídka účastníka vykazuje znaky mimořádně nízké ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a proto je zde zvýšené riziko nerealizovatelnosti díla z finančních důvodů.

Zadavatel tedy vyzval prostřednictvím profilu zadavatele účastníka BARDZÁK s. r. o., k objasnění nabídky a doložení upřesnění nabídky. Předmětem žádosti bylo objasnění konstrukce výše nabídkové ceny u položek 21 a 22 Uznatelných nákladů předloženého soupisu prací, jelikož účastník nacenil tyto položky (akumulační boxy) v ceně, která je o 48% nižší než je nabízená cena obdobných akumulacních boxů přímo od výrobců (medián cen obdobných boxů požadovaných rozměrů je dle veřejně dostupného ceníku od 3 výrobců je 6.820 Kč bez DPH za m³ boxu, účastník nabídl cenu 3.500 Kč bez DPH) a o 54 % níže, než je nacenili zbylí účastníci zadávacího řízení (medián cen zbylých 9 účastníků 7.560 Kč bez DPH za m³ boxu).

Zadavatel na základě výše uvedeného konstatoval, že je zde zvýšené riziko nerealizovatelnosti díla z finančních důvodů. Účastník byl tedy požádán o zdůvodnění ceny těchto položek (ideálně zasláním odkazu na akumulacní box s konkrétní cenou či zaslání výňatku cenové nabídky konkrétního dodavatele boxů) a dále o zaslání technického listu/certifikátu uvažovaných akumulacních boxů naceněných v položkách č. 21 a 22 Uznatelných nákladů.

Pro objasnění nabídky stanovil zadavatel lhůtu do 16.11.2022, do 9:00. V uvedené lhůtě zadavatel obdržel od účastníka dvě zprávy. Účastník prostřednictvím profilu zadavatele zaslal v první zprávě velmi kusou informaci, že boxy budou dodány dle projektové dokumentace a v druhé přiložil technické listy akumulacních boxů Rigofill ST o rozměrech 80x80x66 cm. Nutno

udat, že technické listy zaslaných boxů jsou v rozporu s boxy požadovanými projektovou dokumentací, která výslovně požaduje dodání akumulačních boxů o rozměrech 60x60x120 cm.

Zcela jednoznačně tak účastník nepostupoval dle pokynů zadavatele a neobjasnil nabídku tak, jak zadavatel požadoval zejména v tom, že nijak nezdůvodnil cenu nabízených akumulačních boxů, která byla cca o 50% nižší než u ostatních účastníků řízení ani nedodal zadavatelem uvedené podklady, které by konkrétní cenu odůvodňovaly. Současně zaslal technické listy výrobků, které se neshodují s výrobky požadovanými v projektové dokumentaci. Není tak možné posoudit, zda je účastník schopen dílo ve stanovené kvalitě plnit.

Účastníková reakce na položky zadavatelem označené jako položky s rizikem mimořádně nízké nabídkové ceny a rizikem nerealizovatelnosti z finančních důvodů je nedostatečná a nepřezkoumatelná. Účastník nedodal na základě žádosti zadavatele zcela standardní podklady k jednotlivým rozporovaným cenám, a není tak možné posoudit předmětné položky jako položky neobsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Zadavatel standardně a zákonně vyzval dodavatele k prokázání a doložení jednotlivých položkových cen. Účastník si byl vědom, jaké podklady doložit, ale stejně tyto podklady nedoložil a neumožnil tak zadavateli posoudit jeho nabídku jako splňující zadávací podmínky veřejné zakázky **„Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění“**.

Zadavatel konstatuje, že účastník ve stanovené lhůtě neobjasnil svou nabídku dle zaslané výzvy dle § 48 odst. 2 písm. b) a z tohoto důvodu s odkazem na konkrétní ustanovení zákona vylučuje společnost **BARDZÁK s. r. o., sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001** ze zadávacího řízení **„Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění“**.

Zadavatel závěrem zdůrazňuje, že důvodem vyloučení není mimořádně nízká nabídková cena, nýbrž neobjasnění nabídky, ke kterému zadavatel účastníka v souladu se zákonem vyzval. Zadavatel prostřednictvím žádosti o objasnění účastníkovi umožnil, aby vyvrátil zadavatelovy zcela důvodné pochybnosti a doložil, že je schopen za nabízenou cenu dodat odpovídající položky a za tímto účelem stanovil dostatečně dlouhou lhůtu a zcela konkrétní podklady, kterými svou nabídku mohl účastník objasnit. Jelikož účastník podklady v uvedeném rozsahu nedoložil a o prodloužení lhůty nepožádal, přistoupil zadavatel k vyloučení dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona.

P o u č e n í :

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky v souladu s ustanovením § 241 odst. 2 písm. a) zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od uveřejnění rozhodnutí o vyloučení zadavatelem na profilu zadavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení uzavřít smlouvu s dodavatelem.

Ve Šluknově dne 22.11.2022

Za zadavatele:

(otisk razítka)

Mgr. Martin Chroust v. r.

Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP