

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE.: 23.01.2020

NAŠE ZN.: POH/04484/2020-2/301100

VYŘIZUJE: Ing. D. Kiňovičová

TEL.: 416 707 858

MOBIL:

E-MAIL: kinovicova@poh.cz

DATUM: 28.01.2020

Ing. arch. Jiří Kňákal

Okrouhlá 70

473 01 Okrouhlá

Kontaktní adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 41155 Terezín, tel 416 707 811

Cyklostezka Šluknov - Fukov - SO 201 - Nový most přes Sprévu v ř. km. 1,253 (ISyPo)

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 23. ledna 2020, Vám sdělujeme naše následující stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska plánování v oblasti vod

Z hlediska zájmů daných plánováním v oblasti vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvary povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvary podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí a z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

S realizací předmětné stavby souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku koryta vodního toku Spréva - HVT č. S 18, 26 (IDVT: 10100441), je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
2. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
3. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
4. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
5. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
6. Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (kontakt viz níže) a uvedeno do náležitého stavu.
7. Provizorní podepření v době betonáže mostovky bude navrženo hydraulicky vhodným způsobem, tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v případě průchodu povodně. Přímou uprostřed koryta vodního toku nebude lešení umístěno. Osazení lešení bude odsouhlaseno provozním střediskem Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě (viz kontakt níže).
8. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa - Dubice, tel. 487 882 894, 487 823 650, mobil: 606 757 482 Ing. Šedivá.
9. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa, bude přizván ke kontrolním dnům - zejména při provádění SO 201 - Nový most přes Sprévu.
10. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, bude mu předána dokumentace skutečného provedení stavby (SO 201) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

tel 474 636 111

e-mail poh@poh.cz

IČO 70889988

430 03 Chomutov

fax 474 624 200

www.poh.cz

DIČ CZ70889988

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

11. Se závodem Terezín (oddělení péče o majetek, Pražská 319, 411 55 Terezín - paní Letáfková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebních prací vyřešeno užívání pozemku p. č. 736 k.ú. Fukov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Souřadnice dle CEVT (SO 201 - Lávka přes Sprévu): X = 938418, Y = 722552.

Předmětem vyjádření je cyklostezka Šluknov - Fukov (DSP) o celkové délce cca 4,7 km s asfaltovým povrchem, která spojuje místní část města Šluknov - Království a stávající cyklostezku na území Spolkové republiky Německo vedoucí podél Sprévy. Jedná se o účelovou komunikaci pro pěší a cyklisty šířky 3,2 m, která je navržena v trase stávající komunikace III. třídy. Odvodnění je navrženo do stávajících zatravněných příkopů. Součástí stavby je SO 201 - Nový most přes Sprévu, který se nachází ve Fukovském výběžku (v extravilánu cca 30 m od státní hranice). Oproti původní PD (z 9/2018) došlo ke změně technického řešení SO 201 - místo lávky byl navržen most (z důvodu zvýšených nároků na únosnost) - průtočný profil bude zvětšen. Stávající mostovka lávky v havarijním stavu bude nahrazena mostovkou nového mostu, která bude uložena na stávajících opěrách (zděné z kamenných kvádrů), na nichž budou vybetonovány nové úložné prahy. Po betonáži úložných prahů budou dozděna křídla mostu z kamenných kvádrů na původní výšku. Do koryta vodního toku nebude zasahováno (spodní stavba nebude sanována). Nový most je navržen jako spřažený ocelobetonový ze třech ocelových nosníků HEA 320 a žb desky tl. 200-250 mm s žb příčníky v místě uložení. Most je uložen na ložiscích z dvojité lepenky a vrubových kloubech na nových úložných prazích na stávajících kamenných opěrách (stavební výška mostu je 0,560 m). Dojde ke zvětšení průtočného profilu (cca 11,838 x 3,34 m) vlivem zmenšení stavební výšky mostovky (spodní okraj mostovky bude o cca 0,44 m výše než stávající okraj ocelových nosníků lávky). Projektantem mostu je Projektová kancelář Vaner, s r.o. Investorem akce je Město Šluknov. Vodní útvar: ID DESN_582-1; Správa/Spree. ČHP: 1-15-01-0430-0-00, mapa: 02-22-03

S pozdravem


Ing. Jan Belda



Povodí Ohře, státní podnik ②
závod Terezín
Pražská 319 Terezín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

vedoucí VH odd. TS

Rozdělovník

POh.řed. Chomutov - odbor VR

POh.PS Česká Lípa

VHE: 222/8167 1-15-01-043 (722552, 938418)

chrono

vlastní