

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: 85634/2016-8201-OÚZ-LIT

V Praze dne 27.1.2016

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1

Ing. arch. Tomáš Beneš
Pražská 2953

407 47 Varnsdorf

Věc: Stavba rozhledny na ppč. 825/2 v k.ú. Království.
(max. výška objektu 32 m nad okolním terénem)

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999sb, o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Benešov, Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Praha-město, Příbram, Strakonice, Beroun, Cheb, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-město, Praha -východ, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Plzeň-jih, Praha-západ, Rokycany, Teplice, Děčín, Karlovy Vary, Louny, Nymburk, Plzeň-sever, Prachatice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany- Česká Republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení §7,odst.2, zákona č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, Ročník 2011, částka 16

vydává závazné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Toto závazné stanovisko je podmíněno plným respektováním následujících podmínek:

- na základě Vaší žádosti o přehodnocení způsobu realizace denního výstražného překážkového značení rozhledny na ppč. 285/2 v k.ú. království ze dne 5.1.2016 Vám sdělují nové podmínky. Stanovisko MO ČR ze dne 14.12.2016 sp.zn. : 83936/2015-8201-OÚZ-LIT tímto pozbývá své platnosti.
- s navrhovaným pruhem ochozu červené barvy v šíři 160 cm souhlasím,
- nátěr červené barvy dále požadují :
 - na vrchní části zábradlí
 - na trubkové konstrukci zábradlí (tzn. od podlahy plošiny) kolem průlezového otvoru na plošinu,
 - na spodní kovové části ochozu (i přes to, že bude částečně zakryta dřevěným obkladem zábradlí).

- Všechny nátěry je nutné provést červeným odstínem RAL 3020, případně 2009. Grafické znázornění výše uvedených požadavků zasílám v příloze.
- Výstražné překážkové značení rozhledny realizované výše uvedeným způsobem splňuje požadavky MO ČR k zabezpečení dobré viditelnosti ze vzduchu aniž by byl narušen charakter stavby.
- Před vydáním kolaudačního souhlasu žádám o zaslání geodetického zaměření z důvodu zanesení objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map a potvrzení investora, že stavba je opatřena denním výstražným překážkovým značením.


Toto stanovisko je platné dva roky a platí jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SEM Praha znovu projednána.

*Toto stanovisko **nenahrazuje souhlas** ČR–MO zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je ČR–MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastníkem nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Praha v souladu se zápisem na listu vlastnictví.*

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05.

Kontaktní osoba: R.Leniková, tel. 973 287 118.

Vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů
Jaroslav JANOUŠEK



MO - SEM Praha
Zastoupená Renátou LENIKOVÁ,
Oddělení ochrany územního záměru
Tato projektová dokumentace
platí pouze s písemným vyjádřením:
15634/2016-SEM-002-117
V Praze dne 27.10.2016

NÁVRH ZNAČENÍ

OKL 5D14 MO

